



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636162

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3E-800, NDM3E-800M, NDM3E-800H, NDM3NE-800, NDM3NE-800M, NDM3NE-800H;
详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 31 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636162

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3E-800, NDM3E-800M, NDM3E-800H,
NDM3NE-800, NDM3NE-800M, NDM3NE-800H
Uimp:8kV;
Ui:1000V;
Ue:
AC380/400/415V(NDM3E-800M,NDM3E-800,NDM3E-800H,NDM3NE-800M,NDM3NE-800H,NDM3NE-800),AC660/690V(NDM3E-800M,NDM3E-800,NDM3NE-800M,NDM3NE-800)
注: 高过载产品仅适用 NDM3E-800M, AC380/400/415V;
In: 800A;
过电流脱扣器类型:电子式;
额定运行短路分断能力(Ics):
AC380/400/415V:65kA(NDM3E-800M,NDM3E-800,NDM3NE-800M,NDM3NE-800);
70kA(NDM3E-800H,NDM3NE-800H);
AC660/690V:15kA(NDM3E-800M,NDM3E-800,NDM3NE-800M,NDM3NE-800);
额定极限短路分断能力(Icu):
AC380/400/415V:
70kA(NDM3E-800M,NDM3E-800,NDM3NE-800M,NDM3NE-800);
100kA(NDM3E-800H,NDM3NE-800H);
AC660/690V: 20kA(NDM3E-800M,NDM3E-800,NDM3NE-800M,NDM3NE-800);
额定短时耐受电流(Icw):10kA/1s;
选择性类别: B;
极数: 3P(NDM3E-800M,NDM3E-800H,NDM3NE-800M,NDM3NE-800H),
4P(NDM3E-800,NDM3NE-800);
额定频率: 50/60Hz;
适用于隔离;
配用的辅助触头(2NO2NC),报警触头(1NO1NC):
型号: 辅助触头:FC38-800, 报警触头 BC38-800;
Ith: 3A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



证书附页：第 2 页 共 2 页

AC-15: U_e/I_e: AC400V/0.4A;
DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构:DC1-800;U_s:AC/DC24V, AC/DC110V, AC/DC220/230/240V,
AC/DC380/400/415V;
欠压脱扣器:OT38-800;U_s:AC220/230V.AC380/400V

ND 1	M 2	$\frac{\square}{3}$	$\frac{\square}{4} - \frac{\square}{5}$	$\frac{\square}{6}$	$\frac{\square}{7} / \frac{\square}{8} / \frac{\square}{9}$	$\frac{\square}{10}$ (High)
序号	序号名称		NDM3/NDM3NE 系列产品			
1	企业代号		ND:企业代号			
2	产品代号		M:塑料外壳式断路器			
3	设计序号		3,3N			
4	派生代号		E: 电子式;			
5	壳架等级		壳架等级额定电流			
6	分断能力级别		额定极限短路分断能力 (注 1)			
7	操作方式		无代号: 手柄直接操作; P: 电动操作; Z: 转动操作			
8	智能脱扣器派生代号		无代号: 基本型; G: 接地保护型;			
9	极数		3、4			
10	High 特殊说明		“High”为高过载功能 (注 2)			

注: 1) 按额定极限短路分断能力分为: M 型(较高型)、H(最高型);
较高分断型(M): 分为 NDM3E-800M, NDM3NE-800M/3P 和 NDM3E-800, NDM3NE-800/4P (4P 产品型
号为: NDM3E-800/ NDM3NE-800);
2) 注: High 功能产品仅适用于 NDM3E-800M (3P), AC380/400/415V 档产品。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307636162

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4556365

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307636162

变更产品名称: 塑料外壳式断路器

Name of Product Modified: Moulded Case Circuit-breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	配电型产品 Tsd 整定值变更	Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3)s	Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3、0.4)s
2	安全件灭弧罩供应商更名	浙江雁科电器有限公司, 无锡市建凌电器厂, 安徽开诚电器有限公司, 良信电器(海盐)有限公司	合京电器(温州)有限公司, 无锡市建凌电器厂, 安徽开诚电器有限公司, 良信电器(海盐)有限公司

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2024 年 11 月 11 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

