



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305637622

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

NDQ3H-63; Uimp: 8kV(主体), 2.5kV(控制器); Ui: 800V(主体), 400V(控制器); Ith: 63A;
Ue: AC230V(2P)、AC380V/400V(3P、4P); Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33A; Icw: 5kA/30ms; Icm: 8kA; Iq: 100kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 2P、3P、4P; IP30(仅正表面); 50/60Hz; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 05 日 有效期至: 2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305637622

证书附页: 第 1 页 共 1 页



控制器 型号	特意引入的延时(s) 常用至备用 (转换延时)	特意引入的延时(s) 备用至常用 (返回延时)	操作方式	控制器安装 方式	开关 结构
A 型	0~60	0~60	自动、手动、键控	整体式、 分体式	两段 式
B 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		
C 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		
D 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		
控制器 型号	特意引入的延时(s) 常用至双分 备用至双分 (分闸延时)	特意引入的延时(s) 双分至备用 双分至常用 (合闸延时)	操作方式	控制器 安装方式	开关 结构
A 型	0~60	0~60	自动、手动、键控	整体式、 分体式	三段 式
B 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		
C 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		
D 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司