



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638547

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1-800,NDC1-8004,NDC1N-800,NDC1N-8004,NDC1-1250,NDC1M-800,NDC1M-8004,NDC1MN-800, NDC1MN-8004,NDC1M-1250,NDC1-12504,NDC1M-12504;
具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638547

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDC1-800,NDC1-8004,NDC1N-800,NDC1N-8004,
NDC1-1250,NDC1M-800,NDC1M-8004,NDC1MN-800,
NDC1MN-8004,NDC1M-1250,NDC1-12504,NDC1M-12504
Uimp:12kV;Ui: 1250V;
Ue: AC220/230/240/380/400/415/440/500/660/690/1000/1140V;
Ith: NDC1(N)-800(4),NDC1M(N)-800(4):1050A, NDC1-1250(4),NDC1M-1250(4):1260A;
NDC1-800,NDC1-8004:
AC-1: Ue/Ie: AC220/230/240/380/400/415/440/500/660/690/1000/1140V/1050A;
AC-3:Ue/Ie:
AC220/230V/240V/800A,AC380/400/415V/800A,AC660/690V/493A,AC1000V/308A;
NDC1M-800,NDC1M-8004:
AC-1: Ue/Ie:AC220/230/240/380/400/415/440/500/660/690/1000/1140V/1050A;
AC-3:Ue/Ie:
AC220/230V/240V/800A,AC380/400/415V/800A,AC660/690V/493A,AC1000V/308A;
NDC1N-800,NDC1N-8004:
AC-4:Ue/Ie:AC220/230/240V/195A,AC380/400/415V/195A,AC660/690V/175A;
NDC1MN-800,NDC1MN-8004:
AC-4:Ue/Ie:AC220/230/240V/195A,AC380/400/415V/195A,AC660/690V/175A;
NDC1-1250(4),NDC1M-1250(4):
AC-1: Ue/Ie: AC220/230/240/380/400/415/440/500/660/690/1000/1140V/1260A;
Us: 电磁式线圈:AC48V(仅快速反应线圈),110V~120V,220V~230V,380V~400V;
50/60Hz;DC48V(仅快速反应线圈),DC110V,DC220V;
电子式线圈:AC/DC48~132V,AC/DC100~250V,50/60Hz;
使用类别: AC-1,AC-3,AC-4; 极数:3P,4P;
配用辅助触头:(外置)
NF1 系列辅助触头(已获证, 证书编号为: 2024010305635455)
4NO,3NO1NC,2NO2NC,1NO3NC,4NC,2NO,1NO1NC,2NC;
Uimp:8kV;Ui:690V;Ith:10A;
AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A,DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638547

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

ND	C	1	□	□—	□	□	□
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

① 企业代号

② 交流接触器代号

③ 设计代号

④ 空白：常规型；M：行业定制代号

⑤ 空白：常规型；N：可逆代号

⑥ 基本规格代号：NDC1(N)-800(4)、NDC1M(N)-800(4)：415V 时，AC-3 下 I_e 值；
NDC1-1250(4)、NDC1M-1250(4)：AC-1 415V 下 I_e 值

⑦ 极数：4-4 极，3 极无标注

⑧ 客户特殊代码

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司