



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629939

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDC1Z-80PV,NDC1Z-8011PV,NDC1Z-9511PV,NDC1Z-95PV ; 具体参数见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 09 月 15 日 有效期至：2029 年 05 月 15 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 16 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304629939

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDC1Z-80PV, NDC1Z-8011PV, NDC1Z-9511PV, NDC1Z-95PV U_{imp} : 8kV; U_i : 1000V;
 I_{th} : 125A; NDC1Z-80PV, NDC1Z-8011PV:
AC-1: U_e/I_e : AC1000V/65A, AC660/690V/125A;
AC-3: U_e/I_e : AC220/230/240V/80A, AC380/400/415V/80A, AC660/690V/49A,
AC1000V/25A;
AC-4: U_e/I_e : AC220/230/240V/37A, AC380/400/415V/37A, AC660/690V/17.3A;
NDC1Z-9511PV, NDC1Z-95PV: AC-1: U_e/I_e : AC1000V/70A, AC660/690V/125A;
AC-3: U_e/I_e : AC220/230/240V/95A, AC380/400/415V/95A, AC660/690V/49A,
AC1000V/30A;
AC-4: U_e/I_e : AC220/230/240V/44A, AC380/400/415V/44A, AC660/690V/21.3A; 使
用类别: AC-1, AC-3, AC-4; U_s : DC20~60V; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20; 配用
的辅助触头: 1NO1NC; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 10A;
AC-15: U_e/I_e : AC380V/0.95A, AC415/0.95A, AC480V/0.5A;
DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A

3.3 型号的解释:

ND C 1 □ — □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 特征代号: Z-直流操作代号
- ⑤ 基本规格代号: 用 415V 时, AC-3 下 I_e 值的安培数表示
- ⑥ 辅助触头数量代号: 用两位数字表示, 十位数字为常开触头对数, 个位数字为常闭触头对数(见表 1)
- ⑦ 派生代码

表 1

产品规格	辅助触头数量	
	常开 (NO)	常闭 (NC)
NDC1Z-80PV	0	0
NDC1Z-8011PV	1	1
NDC1Z-95PV	0	0
NDC1Z-9511PV	1	1

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司