



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630446

认证委托人名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址  
良信电器（海盐）有限公司  
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格  
交流接触器

NDC1-25、NDC1Z-25、NDC1N-25、NDC1-32、NDC1Z-32、NDC1N-32、NDC1-38、  
NDC1Z-38、NDC1N-38、LNC25NP、LNC25ZNP、LNC25NNP、LNC32NP、  
LNC32ZNP、LNC32NNP、LNC38NP、LNC38ZNP、LNC38NNP；参数详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 09 月 26 日 有效期至：2029 年 05 月 16 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 17 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630446

证书附页: 第 1 页 共 4 页

NDC1-25、NDC1Z-25、NDC1N-25、NDC1-32、NDC1Z-32、NDC1N-32、NDC1-38、NDC1Z-38、NDC1N-38、LNC25NP、LNC25ZNP、LNC25NNP、LNC32NP、LNC32ZNP、LNC32NNP、LNC38NP、LNC38ZNP、LNC38NNP;  
Ui: AC1000V; Ith: 40A(NDC1-25、NDC1Z-25、NDC1N-25、LNC25NP、LNC25ZNP、LNC25NNP), 50A(NDC1-32、NDC1Z-32、NDC1N-32、NDC1-38、NDC1Z-38、NDC1N-38、LNC32NP、LNC32ZNP、LNC32NNP、LNC38NP、LNC38ZNP、LNC38NNP);  
NDC1-25、NDC1Z-25、NDC1N-25、LNC25NP、LNC25NNP、LNC25ZNP: AC-3: Ue/Ie: AC220/230/240V/25A, 380/400/415V/25A, 660/690V/18A;  
AC-4: Ue/Ie: AC220/230/240V/8.5A, 380/400/415V/8.5A, 660/690V/4.4A;  
NDC1-32、NDC1Z-32、NDC1N-32、LNC32NP、LNC32NNP、LNC32ZNP: AC-3: Ue/Ie: AC220/AC230/AC240V、380V/400V/415V/32A; 660V/690V/21A;  
AC-4: Ue/Ie: AC220/AC230/AC240V、380V/400V/415V/12A; 660V/690V/7.5A;  
NDC1-38、NDC1Z-38、NDC1N-38、LNC38NP、LNC38NNP、LNC38ZNP: AC-3: Ue/Ie: AC220/AC230/AC240V、380V/400V/415V/38A; 660V/690V/21.5A;  
AC-4: Ue/Ie: AC220/AC230/AC240V、380V/400V/415V/13.9A; 660V/690V/8A;  
Us: AC24V, 32V, 36V, 48V, 110V, 200V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 50/60Hz;  
DC: 24V, 30V, 48V, 80V, 110V, 220V; 极数: 3P, 4P; 防护等级: IP20;  
配用辅助触头(本体): 1NO 或 1NC, Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A、415V/0.95A、480V/0.5A;  
DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

ND C 1 □ □ -□ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1)企业代号  
(2)交流接触器代号  
(3)设计代号  
(4)空白: 常规型; Z: 直流操作代号  
(5)空白: 常规型; N: 可逆代号(无直流操作方式, 无主触头数量代号 08 规格)  
(6)基本规格代号: 用 415V 时, AC-3 下 Ie 值的安培数表示  
(7)三极接触器的辅助触头数量代号: 用两位数字表示, 十位数字表示常开触头对数, 个位数字为常闭触头对数(见表 2)  
四极接触器的主触头数量代号: "40"表示有四对常开主触头, "08"表示有两对常开、两对常闭主触头(见表 3)  
(8)辅助触头型式: 空白: 常规型; S: 双触桥型

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630446

证书附页：第 2 页 共 4 页

LN C □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1)企业代号

(2)接触器产品代号

(3)基本规格(用 415V 时，AC-3 下  $I_e$  值的安培数表示)

(4)触头代号

三极接触器的辅助触头数量代号：用两位数字表示，十位数字表示常开触头对数，个位数字为常闭触头对数

四极接触器的主触头数量代号：“40”表示有四对常开主触头，“08”表示有两对常开、两对常闭主触头

(5)操作代号

空白：常规型

Z：直流操作

(6)可逆代号

空白：常规型

N：可逆接触器

(7)派生代号

空白：常规型

NP：核电专用

(8)辅助触头型式：空白：常规型；S：双触桥型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630446

证书附页：第 3 页 共 4 页

表 1

| 型号                                                                                                                                     | 电压规格         | 控制线圈匝数( $\pm 0.5\%$ ) | 控制线圈线径 mm       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| NDC1-25<br>NDC1N-25<br>NDC1-32<br>NDC1N-32<br>NDC1-38<br>NDC1N-38<br>LNC25NP<br>LNC25NNP<br>LNC32NP<br>LNC32NNP<br>LNC38NP<br>LNC38NNP | 24V 50/60Hz  | 422                   | $\Phi 0.45$     |
|                                                                                                                                        | 32V 50/60Hz  | 570                   | $\Phi 0.40$     |
|                                                                                                                                        | 36V 50/60Hz  | 640                   | $\Phi 0.375$    |
|                                                                                                                                        | 48V 50/60Hz  | 850                   | $\Phi 0.315$    |
|                                                                                                                                        | 110V 50/60Hz | 1930                  | $\Phi 0.25$     |
|                                                                                                                                        | 200V 50/60Hz | 3600                  | $\Phi 0.16$     |
|                                                                                                                                        | 220V 50/60Hz | 3960                  | $\Phi 0.17$     |
|                                                                                                                                        | 230V 50/60Hz | 4160                  | $\Phi 0.15$     |
|                                                                                                                                        | 240V 50/60Hz | 4803                  | $\Phi 0.132$    |
|                                                                                                                                        | 380V 50/60Hz | 6700                  | $\Phi 0.132$    |
|                                                                                                                                        | 400V 50/60Hz | 7400                  | $\Phi 0.11$     |
|                                                                                                                                        | 415V 50/60Hz | 7000                  | $\Phi 0.12$     |
|                                                                                                                                        | 440V 50/60Hz | 7050                  | $\Phi 0.106$    |
|                                                                                                                                        | 24V          | 3130                  | $\varphi 0.375$ |
|                                                                                                                                        | 30V          | 3130                  | $\varphi 0.375$ |
| NDC1Z-25<br>NDC1Z-32<br>NDC1Z-38<br>LNC25ZNP<br>LNC32ZNP<br>LNC38ZNP                                                                   | 48V          | 5500                  | $\varphi 0.27$  |
|                                                                                                                                        | 80V          | 8836                  | $\Phi 0.20$     |
|                                                                                                                                        | 110V         | 12150                 | $\varphi 0.17$  |
|                                                                                                                                        | 220V         | 25000                 | $\varphi 0.12$  |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630446

证书附页: 第 4 页 共 4 页

表 2

| 产品规格                           | 辅助触头数量 |        |
|--------------------------------|--------|--------|
|                                | 常开(NO) | 常闭(NC) |
| NDC1-2510(S)<br>LNC2510NP(S)   | 1      | 0      |
| NDC1-2501(S)<br>LNC2501NP(S)   | 0      | 1      |
| NDC1Z-2510(S)<br>LNC2510ZNP(S) | 1      | 0      |
| NDC1Z-2501(S)<br>LNC2501ZNP(S) | 0      | 1      |
| NDC1N-2510(S)<br>LNC2510NNP(S) | 1      | 0      |
| NDC1N-2501(S)<br>LNC2501NNP(S) | 0      | 1      |
| NDC1-3210(S)<br>LNC3210NP(S)   | 1      | 0      |
| NDC1-3201(S)<br>LNC3201NP(S)   | 0      | 1      |
| NDC1Z-3210(S)<br>LNC3210ZNP(S) | 1      | 0      |
| NDC1Z-3201(S)<br>LNC3201ZNP(S) | 0      | 1      |
| NDC1N-3210(S)<br>LNC3210NNP(S) | 1      | 0      |
| NDC1N-3201(S)<br>LNC3201NNP(S) | 0      | 1      |
| NDC1-3810(S)<br>LNC3810NP(S)   | 1      | 0      |
| NDC1-3801(S)<br>LNC3801NP(S)   | 0      | 1      |
| NDC1Z-3810(S)<br>LNC3810ZNP(S) | 1      | 0      |
| NDC1Z-3801(S)<br>LNC3801ZNP(S) | 0      | 1      |
| NDC1N-3810(S)<br>LNC3810NNP(S) | 1      | 0      |
| NDC1N-3801(S)<br>LNC3801NNP(S) | 0      | 1      |

表 3

| 产品规格                     | 主触头数量  |        |
|--------------------------|--------|--------|
|                          | 常开(NO) | 常闭(NC) |
| NDC1-2540<br>LNC2540NP   | 4      | 0      |
| NDC1-2508<br>LNC2508NP   | 2      | 2      |
| NDC1Z-2540<br>LNC2540ZNP | 4      | 0      |
| NDC1Z-2508<br>LNC2508ZNP | 2      | 2      |
| NDC1N-2540<br>LNC2540NNP | 4      | 0      |
| NDC1-3240<br>LNC3240NP   | 4      | 0      |
| NDC1-3208<br>LNC3208NP   | 2      | 2      |
| NDC1Z-3240<br>LNC3240ZNP | 4      | 0      |
| NDC1Z-3208<br>LNC3208ZNP | 2      | 2      |
| NDC1N-3240<br>LNC3240NNP | 4      | 0      |
| NDC1-3840<br>LNC3840NP   | 4      | 0      |
| NDC1-3808<br>LNC3808NP   | 2      | 2      |
| NDC1Z-3840<br>LNC3840ZNP | 4      | 0      |
| NDC1Z-3808<br>LNC3808ZNP | 2      | 2      |
| NDC1N-3840<br>LNC3840NNP | 4      | 0      |

注: 以上所有规格的四极产品均无辅助触头。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司