

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2025000301006765

智慧良信配电(海盐)有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

智慧良信配电(海盐)有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 智慧良信配电(海盐)有限公司
生产者地址: 浙江省嘉兴市海盐县浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799号6幢4层
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压成套开关和控制设备
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备》
GB/T7251.8-2020 《低压成套开关设备和控制设备 第8部分:智能型成套设备通用技术要求》
生产企业名称: 智慧良信配电(海盐)有限公司
生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号4幢1层

联系人: 康入允
电话: 1839211****
电子邮箱: kangruiyun@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2025-07-29
自我声明地点: 上海
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2025000301006765

产品系列、型号、规格:

产品型号: SEA 额定电压 (Un): 400V、380V 额定绝缘电压 (Ui): 1000V(进线柜)、690V(馈电柜、控制柜) 额定频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 1350A~400A 馈电柜配电母线的组额定电流 (Ing): 675A~100A 控制柜配电母线的组额定电流 (Ing): 675A~100A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA 馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA 控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA 户内型; 外壳防护等级: IP40、IP30 功能: 遥调、遥控、遥信、遥测; 机械碰撞等级: IK10

联系人: 康入允
电话: 1839211****
电子邮箱: kangruiyun@sh-liangxin.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2025-07-29
自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。