

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2025000301011410

智慧良信配电（海盐）有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

智慧良信配电（海盐）有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：智慧良信配电（海盐）有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市海盐县浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799号4幢1层
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：低压成套无功功率补偿装置
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 15576-2020 《低压成套无功功率补偿装置》
生产企业名称：智慧良信配电（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号4幢1层

联系人：康入允
电话：1839211****
电子邮箱：kangruiyun@sh-liangxin.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-10-22
自我声明地点：上海
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2025000301011410

产品系列、型号、规格:

产品型号: SEA; 额定工作电压 (U_e): AC400V; 额定绝缘电压 (U_i): 690V; 额定电流 (I_n): 453A~82A; 额定短时耐受电流 (I_{cw}): 30kA; 额定总容量 (Q_c): 400kvar~60kvar 外壳防护等级: IP40、IP30; 补偿相数: 三相补偿; 投切电容器的元件类型: 机电开关投切; 户内型 频率: 50Hz 有抑制谐波功能

联系人: 康入允
电话: 1839211****
电子邮箱: kangruiyun@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2025-10-22
自我声明地点: 上海
生产者签章: