



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304628485

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
直流接触器

NDZ3-50,NDZ3-100,NDZ3X-50,NDZ3X-100,NDZ3W-50,NDZ3W-100,NDZ3X-20,N
DZ3W-20,NDZ3W-150X； 具体参数见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 05 日 有效期至：2029 年 05 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 13 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304628485

证书附页：第 1 页 共 2 页

NDZ3-50,NDZ3-100,NDZ3X-50,NDZ3X-100,
NDZ3W-50,NDZ3W-100,NDZ3X-20,NDZ3W-20,NDZ3W-150X
Uimp: 8kV;
Ui: 1000V;
Ith: 150A;
Ue: NDZ3-50: DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/50A, DC750V/900V/1000V/10A;
NDZ3-100: DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/100A, DC750V/900V/1000V/10A;
NDZ3X-50/50B: DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/50A, DC750V/900V/1000V/10A;
NDZ3X-100/100B: DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/100A,DC750V/900V/1000V/10A;
NDZ3W -50: DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/ 50A,DC750V/900V/1000V/10A;
NDZ3W-100: DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/100A, DC750V/900V/1000V/10A;
NDZ3X-20: DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/20A,DC750V/900V/1000V/10A;
NDZ3W-20: DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/20A,DC750V/900V/1000V/10A;
NDZ3W-150X: DC-1:Ue/Ie:DC200V/150A,DC750V/900V/1000V/10A;

使用类别:DC-1;

Us: DC12V,DC24V,DC48V;

极数:1P;

配用辅助回路：(本体)

1NO 或 1NC 或 1NO1NC;

Ith:2A;

Ui:30V;

Uimp:0.5kV;

DC-13:Ue/Ie:DC30V/2A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304628485

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

ND Z 3 □ — □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① “Lazzen”牌低压电器
- ② 直流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 系列派生代号：无表示常规产品，X表示高性能产品，W表示无极性产品
- ⑤ 基本规格代号：20~100: DC450V 时，DC-1 使用类别下的额定电流值
150: DC200V 时，DC-1 使用类别下的额定电流值
- ⑥ 辅助触头代号：无表示不带辅助触头，10 表示带一组辅助常开触头，
01 表示带一组辅助常闭触头，11 表示带一组辅助常开触头和一组辅助常闭触头
- ⑦ 无字母：常规产品。
有字母：客户特殊需求代号。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司