



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307758475

认证委托人名称及地址

上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址

上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址

良信电器(海盐)有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NDM3DG-250C、NDM3DG-250L; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC380/400/415V; In: 125A(Ir:50A-125A 连续可调)、160A(Ir:63A-160A 连续可调)、250A(Ir:100A-250A 连续可调);
过电流脱扣器类型:电子式; C 型:Icu=50kA, Ics=35kA; L 型:Icu=70kA, Ics=50kA; Icw: 5kA/1s;
选择性类别: B 类; 极数: 2P、3P、3P+N(三个保护极,N 极常通)、4P(三个保护极, N 极可开闭);
2P、3P、4P 适用于隔离用, 3P+N 不适用于隔离用; 50Hz/60Hz; 配用的辅助触头: 辅助触头
(2NO2NC)、报警触头(1NO1NC); Ui:690V; Ith:3A; AC-15:AC400V/1.5A, DC-13:DC220V/0.15A
符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 Uimp: 4kV; Ui: 400V; Us:AC380/400V; 50Hz/60Hz;
型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 03 月 05 日 有效期至: 2030 年 03 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307758475

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

ND M 3D G - 250 □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号: ND
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 系列派生代号
- (5) 壳架等级: 250
- (6) 分断能力: C 型(基本型); L 型(较高分断能力型)
- (7) 操作方式: 无代号: 手柄直接操作; P: 电动操作; Z: 转动手柄
- (8) 极数: 2 表示 2P, 3 表示 3P, 3N 表示 3P+N, 4 表示 4P
- (9) 额定电流: 125A、160A、250A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司