



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307758476

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器(海盐)有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

NDM3DG-630JC、NDM3DG-630JL; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC380/400/415V; In: 630A(Ir:250-630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; C 型:Icu=50kA; Ics=35kA; L 型:Icu=70kA; Ics=50kA; Icw: 8kA/1s; 选择性类别: B 类; 极数: 3P(三个保护极); 适用于隔离用; 50Hz/60Hz 配用的辅助触头: 辅助触头(1NO1NC、2NO2NC)、报警触头(1NO1NC); Ui:690V; Ith:3A; AC-15: AC400V/0.47A, DC-13: DC220V/0.15A 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 Uimp: 4kV; Ui: 400V; Us: AC230/380/400V, DC220V; 50Hz/60Hz; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 03 月 05 日 有效期至: 2030 年 03 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307758476

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

ND M 3D G - □ J □ / □ 3 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 企业代号: ND

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号

(4) 系列派生代号

(5) 壳架等级: 630

(6) J 表示高级型

(7) 分断能力: C 型(基本型); L 型(较高分断能力型)

(8) 操作方式: 无代号: 手柄直接操作, P: 电动操作; Z: 转动手柄

(9) 极数: 3—3P

(10) 额定电流: 630A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司