



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305637687

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

NDQ3H-400、NDQ3B-400、NDQ3H-250H； Ui: 800V； Uimp: 8kV(主体), 4kV(控制器)； Ith: 400A； Ue: AC230V(2P), AC380V/400V(3P、4P)； NDQ3H-400、NDQ3B-400: Ie: 315A, 350A, 400A； 使用类别: AC-33B、AC-33iA； NDQ3H-250H: Ie: 160A, 180A, 200A, 225A, 250A； 使用类别: AC-33A； Icw: 10kA/30ms； Icm: 17kA； Iq: 120kA； 电器级别: PC 级； 转换方式: ATSE； 2P、3P、4P； IP30(除接线端子)； 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 12 月 16 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305637687

证书附页: 第 1 页 共 2 页



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305637687

证书附页: 第 2 页 共 2 页



控制器 型号	特意引入的延时(s) 常用至备用 (转换延时)	特意引入的延时(s) 备用至常用 (返回延时)	操作方式	控制器安 装方式	开关 结构
A 型	0~60	0~60	自动、手动、键控	整体式、 分体式	两段式
B 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		
C 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		
D 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		
控制器 型号	特意引入的延时(s) 常用至双分 备用至双分 (分闸延时)	特意引入的延时(s) 双分至备用 双分至常用 (合闸延时)	操作方式	控制器 安装方式	开关 结构
A 型	0~60	0~60	自动、手动、键控	整体式、 分体式	三段式
B 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		
C 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		
D 型	0~6000	0~6000	自动、手动、键控		

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010305637687

申请编号 Application No. : A2025CCC0305-4892900

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010305637687

变更产品名称: 自动转换开关电器

Name of Product Modified: Automatic Transfer Switching Equipment

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	1.型号变更	NDQ3H-400、NDQ3H-250H	NDQ3H-400、NDQ3B-400、NDQ3H-250H
2	2.增加控制器	NDQ3H-A/B/C/D 型	NDQ3H-A/B/C/D 型 NDQ3B-A/B/C/D 型

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2025 年 12 月 16 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

