



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010305786437

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器(海盐)有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

NDQ3-100、NDQ3-100M、NDQ3B-100; Uimp: 8kV(主回路)、6kV(控制回路); Ui: 1000V(主回路)、415V(控制回路); Ue: AC380V/400V/415V(3P、4P), AC220V/ 230V/240V(2P); Ith: 100A; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别: AC-33iA, AC-33B; Iq: 120kA; Icw: 5kA/100ms; Icm(峰值): 7.65kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P, 3P, 4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 12 月 19 日 有效期至: 2030 年 06 月 16 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2025 年 06 月 17 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305786437
证书附页：第 1 页 共 1 页

ND	Q	3	□	-	□	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12

1	企业代号	ND：企业代号
2	产品代号	Q：自动转换开关电器
3	设计序号	3：设计序号
4	派生代号	无代号：非派生型；B：派生代号
5	壳架电流	100
6	产品类型	无代号：非专用型；M：专用型
7	结构形式	Z：整体式，F：分体式
8	额定工作电流(A)	16，20，25，32，40，50，63，80，100
9	极数	2：二极，3：三极，4：四极
10	转换方式	R-自投自复（默认自投自复，互为备用/自投手复可调）
11	开关结构	Ⅲ
12	控制器类型	B：B 型控制器(基本型控制器) D：D 型控制器(智能型控制器)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司