



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636564

认证委托人名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址  
良信电器（海盐）有限公司  
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器

NDM2-800M, NDM2-800H, NDM2-800, NDM2-800U, NDM2ZB-800,  
NDM2N-800M, NDM2N-800H, NDM2N-800, NDM2T-800M, NDM2T-800H,  
NDM2T-800; 详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 12 月 26 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 03 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636564

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDM2-800M, NDM2-800H, NDM2-800, NDM2-800U,  
NDM2ZB-800, NDM2N-800M, NDM2N-800H, NDM2N-800,  
NDM2T-800M, NDM2T-800H, NDM2T-800  
Ui:1000V;Uimp:8kV;Ue:AC400V/415V/690V(NDM2-800M,NDM2-800U,NDM2N-  
800M, NDM2T-800M),  
AC400V/415V(NDM2-800H,NDM2N-800H,NDM2T-800H,NDM2-800,NDM2N-80  
0,  
NDM2T-800),DC250V(NDM2ZB-800,3P 外形);  
In:630A,700A,800A;  
NDM2-800M,NDM2N-800M,NDM2T-800M:Ics:56.25kA,Icu:75kA(AC400V/415V)  
,  
Ics:15kA,Icu:20kA(AC690V);  
NDM2-800H,NDM2N-800H, NDM2T-800H:Ics:75kA,Icu:100kA(AC400V/415V);  
NDM2-800,NDM2N-800,NDM2T-800:Ics:56.25kA,Icu:75kA(AC400V/415V);  
NDM2-800U: Ics:60kA,Icu:75kA(AC400V/415V),Ics:15kA,Icu:20kA(AC690V);  
NDM2ZB-800:Ics=Icu:50kA(DC250V);  
Icw:10kA/0.1s(仅 NDM2ZB-800);  
过电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别:A 类,B 类(仅 NDM2ZB-800);极数:  
3P(NDM2-800M,NDM2-800U,NDM2-800H,NDM2N-800M,NDM2N-800H,NDM2  
T-800M,NDM2T-800H),4P(NDM2-800,NDM2N-800,NDM2T-800);  
接线方式:

NDM2ZB-800 接线图:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636564

证书附页: 第 2 页 共 3 页

配用的辅助触头:

辅助触头:2NO2NC,报警触头:1NO1NC

Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:3A;


AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构;型号:DC1-800;

附件额定电源电压 Us:AC/DC220V/230V/240V,DC110V



注 1:

| 第 1 数字             | 第 2 数字           | 第 3、4 数字         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 极数或直流串<br>法: 2、3、4 | 脱扣型式: 3:<br>热磁保护 | 内部附件组合<br>代号见表 1 |

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636564

证书附页：第 3 页 共 3 页

表 1:

| 附件名称              | 代号 |
|-------------------|----|
| 无                 | 00 |
| 分励脱扣器             | 10 |
| 双辅助触头             | 20 |
| 欠电压脱扣器            | 30 |
| 分励脱扣器、双辅助触头       | 40 |
| 分励脱扣器、欠电压脱扣器      | 50 |
| 二组双辅助触头           | 60 |
| 欠电压脱扣器、双辅助触头      | 70 |
| 单辅助触头             | 21 |
| 分励脱扣器、单辅助触头       | 41 |
| 欠压脱扣器、单辅助触头       | 71 |
| 报警触头              | 08 |
| 分励脱扣器、报警触头        | 18 |
| 双辅助触头、报警触头        | 28 |
| 欠电压脱扣器、报警触头       | 38 |
| 分励脱扣器、单辅助、报警触头    | 48 |
| 单辅助触头、报警触头        | 58 |
| 双辅助触头、单辅助、报警触头    | 68 |
| 欠电压脱扣器、单辅助触头、报警触头 | 78 |
| 二组单辅助触头           | 61 |
| 双辅助触头、单辅助触头       | 62 |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司