



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629975

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

NDM3-125C, NDM3-125L, NDM3N-125C, NDM3N-125L, NDM3T-125C, NDM3T-125L, NDM5N-63C, NDM5N-63N, NDM5N-125EC, NDM5N-125EN;
NDM2-63D, NDM2-63F, NDM2-125D, NDM2-125F, NDM2-125U, NDM3-63F, NDM3-63R, NDM3-125D, NDM3-125F; 具体参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 01 月 20 日 有效期至：2029 年 05 月 15 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 16 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629975

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDM3-125C, NDM3-125L, NDM3N-125C, NDM3N-125L, NDM3T-125C, NDM3T-125L, NDM5N-63C, NDM5N-63N, NDM5N-125EC, NDM5N-125EN;
NDM2-63D, NDM2-63F, NDM2-125D, NDM2-125F, NDM2-125U, NDM3-63F, NDM3-63R, NDM3-125D, NDM3-125F;

Uimp:8kV;Ui:1000V;Ue:AC380/400/415V、AC500V、AC660/690V; 50Hz/60Hz;

过电流脱扣器类型:热磁式;

NDM3-125C, NDM3-125L, NDM3N-125C, NDM3N-125L, NDM3T-125C, NDM3T-125L,
NDM5N-125EC, NDM5N-125EN, NDM2-125D, NDM2-125F, NDM2-125U, NDM3-125D,
NDM3-125F:In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;
NDM5N-63C, NDM5N-63N, NDM2-63D, NDM2-63F, NDM3-63F, NDM3-63R:In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

NDM3-125C、NDM3-125L、NDM3N-125C、NDM3N-125L、NDM3T-125C、NDM3T-125L:

AC380/400/415V:C 型:Ics:40kA;Icu:40kA;L 型:Ics:40kA;Icu:50kA;

AC500V:C 型:Ics:12kA;Icu:15kA;L 型:Ics:12kA;Icu:15kA;

AC660/690V:C 型:Ics:10kA;Icu:12kA;L 型:Ics:10kA;Icu:12kA;

NDM5N-63、NDM5N-125E:Ics:AC380/400/415V:C 型:36kA;N 型:36kA;

Icu:AC380/400/415V:C 型:36kA;N 型:50kA;

NDM2-63D, NDM2-125D:AC380/400/415V:Ics:15kA;Icu:25kA;

NDM2-63F, NDM2-125F, NDM3-63F:AC380/400/415V: Ics:21kA; Icu:36kA;

NDM2-125U: AC380/400/415V: Ics:40kA; Icu:50kA;

NDM3-125D: AC380/400/415V: Ics:40kA; Icu:40kA;

NDM3-125F, NDM3-63R:AC380/400/415V: Ics:40kA; Icu:50kA;AC500V: Ics:12kA; Icu:12kA;

AC660/690V: Ics:10kA; Icu:12kA;

选择性类别:A 类;极数:3P,3P+N,4P;3P、4P 适用于隔离用,3P+N;不适用于隔离用;50/60Hz;

分励脱扣器:Ui:400V,Uimp:2.5kV;Us:AC230V、AC400V、DC220V、DC24V;

辅助触头:Ui:400V,Uimp:4kV;Ith:3A,AC-15:0.3A/AC250V;DC-13:0.15A/DC220V;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构:Ui:400V,Uimp:2.5kV,Us:AC230V、AC400V;

欠压脱扣器:Ui:400V,Uimp:2.5kV;Us:AC230V、AC400V

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司