



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307840854

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3-250, NDM2-250；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 01 月 13 日 有效期至：2031 年 01 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026010307840854

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3-250, NDM2-250

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

Ue: AC380/400/415V;

In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

额定运行短路分断能力 Ics:

NDM3-250D: 26kA, NDM3-250F: 36kA, NDM3-250U: 50kA,

NDM2-250D: 21kA, NDM2-250F: 27kA, NDM2-250U: 40kA;

额定极限短路分断能力 Icu:

NDM3-250D: 26kA, NDM3-250F: 36kA, NDM3-250U: 50kA,

NDM2-250D: 26kA, NDM2-250F: 36kA, NDM2-250U: 50kA;

适用频率: 50/60Hz;

选择性类别: A 类;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

配用的辅助触头和报警触头:

辅助触头: 2NO2NC; 报警触头: 1NO1NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ie/Ue: 0.3A/400V;

DC-13: Ie/Ue: 0.15A/220V;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 Us: AC220/230V, AC380/400V 50/60Hz;

电动操作机构 Us: AC/DC24V, AC/DC110V, AC/DC220/230/240V,

AC/DC380/400/415V 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026010307840854

证书附页: 第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ND M □ - 250 □ □ / □
1 2 3 4 5 6 7

1: 企业代号

2: 产品代号: M:塑料外壳式断路器

3: 设计序号

4: 壳架等级

5: 分断能力级别: D、F、U

6: 操作方式: 无代号: 手柄直接操作, P: 电动操作, Z: 转动手柄:

7: 极数: 3: 3 极; 4: 4 极:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司