



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 其他:

委托编号: 03601-A/Z-23B0489-S

产品名称: 隔离开关

型 号: LNG63DC/F2/4, LNG63DC/F2/6,
LNG63DC/F2/8, LNG63DC/F2/10,
LNG63DC/F2/12

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关 型号: LNG63DC/F2/4, LNG63DC/F2/6, LNG63DC/F2/8, LNG63DC/F2/10, LNG63DC/F2/12 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-11-15 完成日期: 2023-11-26	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道 场前路 1799 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LNG63DC/F2/4,LNG63DC/F2/6, LNG63DC/F2/8,
LNG63DC/F2/10,LNG63DC/F2/12;
Uimp:8kV;Ui:1500V; Ith:63A
Ue:DC600V/DC/800V/DC1000V/DC1500V;
Ie:63A,50A,45A,40A,32A,25A,20A,16A,12.5A,10A,8A,6.3A;
Icw:760A/1s;lcm(峰值):1400A;
使用类别: DC-PV1, DC-PV2;
外壳防护等级:IP20(除接线端子外);
直流接线方式:两层串联(见报告 P5 页).

主检: 方 刚 签字: 方刚 日期: 2023-12-04

审核: 姜 鑫 签字: 姜鑫 日期: 2023-12-04

签发: 韩美丽 签字: 韩美丽 日期: 2023-12-04



备注

- 1.变更情况: 见附页 1;
- 2.原认可报告编号: 03601-A/Z-23B0436-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原证书编号: 2023000302000140;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。
- 6.本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明;
- 7.此自我声明与 V2023CQC107502-1129547 同时申请, 且产品一致。因此, 该报告的试验数据均来源于 CQC 产品认证申请编号 V2023CQC107502-1129547 中的相关内容。

附页1

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 1. 产品的 Icw 变更	Icw:700A/1s	Icw:760A/1s

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A/Z-23B0489-S
首页	√	2	03601- A/Z-23B0489-S
报告组成	√	1	03601- A/Z-23B0489-S
安全型式试验报告	√	21	03601- A/Z-23B0489-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验仪器设备清单

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址：苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码：215011

电 话：(0512) 68252753 68253179

传 真：(0512) 68081686

E-MAIL: eservice@eeti.cn