



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627900

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW3-2000, NDW3-2500, NDW3F-2500, NDW3Z-2500, LNW25HNP,
LNW25DCNP; 具体参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 04 月 16 日 有效期至：2029 年 05 月 09 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 10 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627900

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDW3-2000, NDW3-2500, NDW3F-2500, NDW3Z-2500, LNW25HNP, LNW25DCNP
U_{imp}: 12kV (NDW3-2000, NDW3-2500, NDW3F-2500S/H//R/HU, NDW3Z-2500,
LNW25HNP, LNW25DCNP), 18kV (NDW3-2500XU); U_i: 1250V (NDW3-2000, NDW3-2500,
NDW3F-2500S/H/R/HU, LNW25HNP), 1500V (NDW3Z-2500,
LNW25DCNP), 1800V (NDW3-2500XU);
U_e: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC440V/480V, AC660V/690V ,
AC800V/1000V/1140V, DC500V, DC750V, DC1000V, DC1500V; I_n:
NDW3-2000: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A; NDW3-2500, LNW25HNP,
NDW3F-2500, NDW3Z-2500, LNW25DCNP:
630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A; 过电流脱扣器类型: 电子式; I_{cs}:
100% I_{cu} (S 型分断, H 型分断, HU 型分断, DC); R 型分
断: 100kA (AC220/230/240V, AC380V/400V/415V),
66kA (AC440V/480V, AC660V/690V); XU 型分断: 70kA (AC660V/690V), 70kA
(AC1000V), 50kA (AC1140V); I_{cu}: NDW3-2000, NDW3-2500, LNW25HNP,
NDW3F-2500: S 型分断: 66kA (AC220/230/240V, AC380V/400V/415V),
55kA (AC440V/480V, AC660V/690V); H 型分断: 85kA (AC220/230/240V,
AC380V/400V/415V), 66kA (AC440V/480V, AC660V/690V); R 型分
断: 100kA (AC220/230/240V, AC380V/400V/415V), 85 kA (AC440V/480V,
AC660V/690V); HU 型分断: 60kA (AC800V), 55kA (AC1000V), 50kA (AC1140V); XU
型分断: 85kA (AC660V/690V), 70kA (AC1000V), 50kA (AC1140V); NDW3Z-2500,
LNW25DCNP: DC500V: 50kA (二极串), DC500V: 65kA (三极串), DC750V: 40kA (二极
串), DC750V: 55kA (三极串), DC1000V: 50kA (四极串), DC1500V: 40kA (四极串);
I_{cw} (kA/1s): 100% I_{cu}/1s (S 型分断, H 型分断, HU 型分断, DC); R 型分
断: 85kA/1s (AC220/230/240V, AC380V/400V/415V), 66
kA/1s (AC440V/480V, AC660V/690V); XU 型分断: 80kA/1s
(AC660V/690V), 40kA/1s (AC1000V), 50kA/1s (AC1140V); 选择性类别: B; 极
数: 3P, 4P; 适用频率: 50/60Hz; 适用于隔离; 配用的辅助触头: (已获 CCC 证书,
证书编号: 2024010303633117) 型号: NWT1-A44 (四开四闭); NWT1-A66 (六开六
闭); NWT4-A4 (四组转换); NWT4-A6 (六组转换); NWT4-A8 (八组转换);
NWT4-A44 (四开四闭); NWT4-A66 (六开六闭); NWT4-A88 (八开八闭);
NWT4-A4D (直流四组转换); NWT4-A6D (直流六组转换); NWT4-A8D (直流八组转换);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627900

证书附页: 第 2 页 共 3 页

NWT4-A44D(直流四开四闭); NWT4-A66D(直流六开六闭); NWT4-A88D(直流八开八闭); NWT4-A4S(小电流信号四组转换); NWT4-A6S(小电流信号六组转换); NWT4-A8S(小电流信号八组转换); NWT4-A44S(小电流信号四开四闭); NWT4-A66S(小电流信号六开六闭); NWT4-A88S(小电流信号八开八闭); 约定发热电流(I_{th}): 10A NWT1-A44, NWT1-A66:
AC-15: AC400V/3A, AC-12: AC250V/10A, DC-13: DC220V/1. 2A, DC-12: DC250V/5A;
NWT4-A44, NWT4-A66, NWT4-A88, NWT4-A44S, NWT4-A66S, NWT4-A88S:
AC-15: AC400V/3A, AC-12: AC400V/10A, DC-13: DC250V/0. 2A, DC-12: DC250V/1A;
NWT4-A4, NWT4-A6, NWT4-A8, NWT4-A4S, NWT4-A6S, NWT4-A8S: AC-15: AC400V/1. 5A, AC-12: AC400V/5A, DC-13: DC250V/0. 2A, DC-12: DC250V/0. 3A;
NWT4-A44D, NWT4-A66D, NWT4-A88D: AC-15: AC400V/0. 5A, AC-12: AC250V/5A, DC-13: DC250V/0. 2A, DC-12: DC250V/5A; NWT4-A4D, NWT4-A6D, NWT4-A8D:
AC-15: AC400V/0. 25A, AC-12: AC250V/2. 5A, DC-13: DC250V/0. 2A, DC-12: DC250V/1. 5A 符合附录 N 的电子附件: 闭合线圈: NWB1 (AC220V/AC230V, AC380V/AC400V, DC48V, DC110V, DC220V) 50/60Hz; 分励脱扣器: NWF1 (AC220V/AC230V, AC380V/AC400V, DC48V, DC110V, DC220V) 50/60Hz; 欠压脱扣器: NWQY1 (AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/400V, DC48V) 50/60Hz; NWQY1-S (AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/400V) 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010307627900

证书附页: 第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解析(Explanation of model/ type):



备注: CBI-Y 无过电流保护要求的断路器



备注: 1: CBI-Y 无过电流保护要求的断路器

2: LNW25HNP, 分断指标进仅 H 型产品; LNW25DCNP 仅有 2 极串外形产品

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司